

贵州省旅游集散中心项目（锅炉房建设项目）竣工环境保护验收意见

贵州省旅游集散中心项目（锅炉房建设项目）竣工环境保护验收调查报告对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价登记表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：贵阳市城市发展投资集团股份有限公司

建设性质：新建

建设地点：贵州省贵阳市花溪区青岩镇龙井村 191 号

投资总额：500 万元

建设规模：新建 2 台 1.5t/h 蒸汽锅炉（一备一用），2 台 4t/h（2.8MW）热水锅炉（一备一用）。

2、建设过程及环保审批情况

遵照《中华人民共和国环境影响评价法》及有关环保法规，项目于 2022 年 5 月委托贵州天丰环保科技有限公司编制《贵州省旅游集散中心项目（锅炉房建设项目）建设项目“三合一”环境影响报告表》，并于 2022 年 6 月获得贵阳市生态环境局的审批意见筑环表[2022] 103 号。

3、投资情况

本项目投资总额为 500 万元，其中环保设施投资约为 120 万元，占项目投资总额的 24%。

4、验收范围

贵州省旅游集散中心项目（锅炉房建设项目）主体工程、辅助及公用工程、环保工程。

二、工程变动情况

根据现场踏勘，对比《贵州省旅游集散中心项目（锅炉房建设项目）建设项目“三合一”环境影响报告表》及贵阳市生态环境局“关于对《贵州省旅游集散中心项目（锅炉房建设项目）建设项目“三合一”环境影响报告表》的批复（筑环表

[2022] 103 号)”，依据“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知环办环评函【2020】688 号”，项目性质、地点、生产工艺等基本一致，主要变动内容为项目排气筒高度均由 25m 增加为 30m，对照《重大变动清单》，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(1) 废水

本项目为了能给集散中心酒店及洗衣房等提供热水及供暖，新建一间锅炉房，软化处理废水及锅炉排污水沉淀后经酒店化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准后通过市政污水管网排入青岩污水处理厂集中处理。

(2) 废气

项目锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 锅炉大气污染物排放浓度限值。废气均为达标排放。

(3) 噪声产生及治理

选用低噪设备、基础减振等措施。采取以上措施后噪声达项目厂区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类。

(4) 固体废物的产生及治理

本项目废离子交换树脂为一般固废，锅炉房平均约每 2-3 年更换一次废离子交换树脂，均由设备厂家回收处理；本项目产生的含油抹布由维修设备人员直接带走，不在厂区暂存。综上，本项目营运期间各类固体废物均得到了妥善处置，对周边环境的影响较小。

四、环境保护设施调试效果

根据贵州聚信博创检测技术有限公司于 2022 年 6 月 26、27 日对贵州省旅游集散中心项目（锅炉房建设项目）进行验收监测：

(1) 生产工况

本项目验收监测期间，产量达负荷的 85%以上，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

(2) 废水

经监测，项目废水排放口出水水质符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准。

(3) 废气

经监测,项目锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)

表 2 锅 炉大气污染物排放浓度限值。废气均为达标排放。

(4) 噪声

经监测,项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 1 类限值要求。

(5) 固体废弃物

本项目废离子交换树脂为一般固废,锅炉房平均约每 2-3 年更换一次废离子交换树脂,均由设备厂家回收处理;本项目产生的含油抹布由维修设备人员直接带走,不在厂区暂存。经过措施处理后的垃圾对周围环境影响较小。

(5) 污染物排放总量

本项目未设置污染物排放总量指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放,根据监测结果,本项目产生的污染物对环境的影响较小。

六、企业需要整改的部分

1、按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单规范标识标牌,完善制度和台账管理。

七、《验收报告》需要修改和完善的内容

1、补充核实应急物资库和危险废物暂存间的照片。

八、验收结论

综上所述,贵阳市城市发展投资集团股份有限公司主体工程立项、设计、施工和试生产过程中,依据国家有关环保政策要求,环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度,目前各项环保设施运行状况正常。企业基本满足工程竣工环境保护验收条件,经验收组认真讨论,项目在环境保护方面符合竣工验收条件,企业按照意见进行整改,报告按照意见进行修改完善后,同意项目通过竣工环境保护验收。

