

贵阳华美紫馨整形美容医院建设项目竣工环境保护验收意见

2020年12月29日，贵阳华美紫馨整形美容医院有限公司根据《贵阳华美紫馨整形美容医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵阳市生态环境局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵阳市云岩区富水北路53号。项目租用贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司一幢大楼地下2层、地面1层至8层（其中不包括已出租的门面铺面）建设，占地面积8391m²，诊疗范围为美容外科、皮肤美容、无创美容、口腔美容等，每天接诊人数300人、手术人数20人。主要建设内容为医院大楼、生活服务中心后勤保障系统、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2020年3月，贵州天丰环保科技有限公司编制完成《贵阳华美整形美容医院建设项目环境影响报告表》。2020年4月6日，贵阳市生态环境局以筑环云表[2020]04号文对该报告表予以审批。

项目于2020年4月开工建设，已建成投入试运行。

2020年12月，建设单位由“贵阳华美整形美容医院有限公司”变更为“贵阳华美紫馨整形美容医院有限公司”，建设项目名称由“贵阳华美整形美容医院建设项目”变更为“贵阳华美紫馨整形美容医院

建设项目”。

3、投资情况

本项目总投资 3180 万元，其中环保投资约 56 万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。

二、工程变动情况

本项目工程无重大变动。

三、环保设施及措施

1、废水

化验室废水经中和预处理、手术室废水经消毒池消毒预处理，再与地面清洗废水、门诊诊疗废水、洗涤废水、住院病人生活污水、陪护人员生活污水一起进入一体化污水处理设施，经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准后排入市政污水管网，最后进入新庄污水处理厂。

餐饮废水先经隔油池预处理，再与医务人员及行政工作人员生活污水直接进入化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入新庄污水处理厂。

2、废气

一体化污水处理设施设置在负一层的密闭污水处理间，水处理池加盖板密闭，定期由清洁人员喷洒除臭剂。

医废暂存间定期由清洁人员消毒，暂存间配有紫外线灯和消毒液喷洒设施，保持暂存间的清洁卫生并投放除臭剂，医疗废物暂存不超过 48h。

食堂油烟设集气罩收集，进油烟净化器处理后通过排气筒于屋顶排出。

加强通风。

3、噪声

选用低噪声设备。

设备减振。

污水处理站水泵位于负一层密闭房间内，采取减振措施。

医院道路旁设减速慢行、禁止鸣笛标识。

4、固体废物

生活垃圾均专人负责日产日清，清运至垃圾桶交环卫部门处置。

食堂产生的餐饮垃圾分类收集，每天由餐饮垃圾处理单位处置。

隔油池浮油与餐饮垃圾一起由餐饮垃圾处理单位处置。

医疗废物分类收集后暂存至医废暂存间，定期由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司处理。

一体化污水处理设施产生的污泥定期清理消毒脱水后，暂存至医废/危废暂存间，与医疗废物一起由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司处理。

5、其他

完善风险防控应急措施（设施）、编制突发环境事件应急预案。

项目于2020年4月24日取得排污许可登记回执，登记编号为91520103MA6DX3761Y001Z。

四、环保设施调试运行效果

根据贵州伍洲同创检测科技有限公司2020年10月14日至2020

年 10 月 15 日、2020 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 27 日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，诊疗人数达负荷的 77%以上，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

2、废水

一体化污水处理设施排口 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氰化物等监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准限值要求。

化粪池排口 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油等监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求。

3、废气

无组织排放氨、硫化氢浓度监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。

食堂油烟排口油烟浓度监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中型规模浓度限值要求。

4、噪声

场界各监测点昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目排放的废水、废气、噪声符合国家有关环保标准限值要求，固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收合格。

七、后续要求

- 1、落实风险防控、突发环境事件应急预案相关要求等。
- 2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）完善验收监测报告表，规范文本。
- 3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。
- 4、加强环保设施的运行管理和日常维护，确保污染物长期稳定达标排放。
- 5、加强医疗废物（危险废物）管理，建立健全管理制度和管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵阳华美紫馨整形美容医院有限公司

2020年12月29日

