

# 贵阳唯克特宠物医院第一分店竣工环境保护验收意见

2021 年 10 月 11 日，贵阳唯克特宠物医院第一分店根据《贵阳唯克特宠物医院第一分店竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵阳市云岩区环境保护局审批意见（云环审[2018]16 号）等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### 1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵阳市云岩区渔安安井未来方舟 F6 组团夹 2 层 11 号。项目租赁商业用房建筑面积 545.18m<sup>2</sup>，主要提供宠物（主要为狗和猫）用品销售和医疗等方面服务，门诊日接待动物量 30 只。主要建设内容为宠物医院（设处置室、理疗室、异宠诊室、核磁共振、操作间、影像工作室、高级及普通手术室等）、公用工程、环保工程等。

### 2、建设过程及环保审批情况

2018 年 8 月，广西新北环环保科技有限公司编制完成《贵阳唯克特宠物医院第一分店环境影响报告表》。2018 年 9 月 10 日，贵阳市云岩区环境保护局以云环审[2018]16 号文对该报告表予以批复。

项目于 2018 年 9 月开工建设，2018 年 10 月已建成投入运行。

### 3、投资情况

本项目总投资 500 万元，其中环保投资约 6.5 万元。

### 4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。

## 二、工程变动情况

本项目医疗废水消毒剂由次氯酸钠变更为含氯制剂。

以上变动在满足医疗废水消毒要求的情况下对环境影响不大。

## 三、环保设施及措施

### 1、废水

医疗废水经集水池收集后排入消毒池，采取含氯制剂消毒的方式，将医疗废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准要求后排入化粪池，与生活污水一并经预处理达到《污水综合排放标准》CGB8978-1996)三级标准后，经市政管网排入新庄污水处理厂处理。

生活污水直接排入裙楼化粪池经预处理达到《污水综合排放标准》CGB8978-1996)三级标准后，经市政管网排入新庄污水处理厂处理。

### 2、废气

医疗污水采用专用消毒池进行消毒（医疗废水-集水池-消毒池-化粪池）处理，污水处理设施加盖密闭。

本医院为正规宠物医院，设备设施完善，动物病房内设置有排便与排尿盒，并且有专人进行清洗，病房内定期用医用酒精对病毒进行杀毒，收集的动物粪便，统一在动物粪便处理间消毒处理，动物粪便用带盖消毒桶消毒，消毒间用排风扇排气，定期喷洒除臭剂。

医疗垃圾贮存间定期喷洒除臭剂并消毒，保持清洁卫生，加强通风。

生活垃圾及时清运，定期喷洒除臭剂并消毒，保持清洁卫生，加强通风。

### 3、噪声

设全封闭隔声窗户，对宠物进行合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声。

对病房采取隔声减噪。

选用低噪声设备。

设备减振。

### 4、固体废物

生活垃圾交环卫部门清运。

动物排泄物经消毒后排入水冲式马桶，经预处理后进入市政污水管网，最终进入新庄污水处理厂处理。

医疗废物暂存于医废暂存间，定期委托贵阳市城投环境资产投资管理有限公司处置。

### 5、其他

已编制贵阳唯克特宠物医院第一分店突发环境事件应急预案并报贵阳市环境突发事件应急中心备案(备案编号:520103-2021-342-L)。

## 四、环保设施调试运行效果

根据贵州伍洲同创检测科技有限公司 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 8 月 31 日现场监测结果：

### 1、生产工况

本项目验收监测期间，项目门诊日接待动物量达负荷的 77%以上，

环保设施运行正常，满足验收监测要求。

## 2、废水

医疗废水处理设施出水口 pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量等监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 2 预处理标准限值要求。

## 3、废气

无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度等监测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 二级排放标准值要求。氨、硫化氢监测结果也满足《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2013) 表 4 无组织排放监控浓度限值要求。

## 4、噪声

场界噪声监测点昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区排放限值要求。

## 五、工程建设对环境的影响

项目排放的废水、废气、噪声符合污染物排放标准相关要求，固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

## 六、验收结论

项目环保审批手续齐全，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收合格。

## 七、后续要求

- 1、落实风险防控（突发环境事件应急预案）相关要求。
- 2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关

要求完善验收监测报告表，规范文本。

3、加强项目环保管理工作，完善环境管理规章制度。

4、加强环保设施的运行管理和日常维护。

5、加强医疗废物/危险废物管理，建立健全相关管理制度和管理档案。

## 八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵阳唯克特宠物医院第一分店

2021 年 10 月 10 日